

BEDIENUNGSANLEITUNG (Original)

Luftentfeuchter

Serie AD 20




Fig. 1: Vorderansicht




Fig. 2: Rückansicht




Fig. 3: Bedienfeld

Diese Bedienungsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers weder vollständig noch auszugsweise

reproduziert, vervielfältigt und verbreitet werden.

Stand: 03_2019

1	Zu dieser Bedienungsanleitung	2
2	Sicherheit	2
3	Leistungsbeschreibung	3
4	Transport und Aufstellung	4
5	Betrieb und Bedienung	5
6	Wartung und Pflege	7
7	Störungsbehebung	8
8	Außerbetriebnahme, Lagerung und Entsorgung	9
	EU-Konformitätserklärung	10
	Technische Daten	12

1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen darüber, wie Sie den AERIAL Luftentfeuchter ordnungsgemäß und sicher transportieren, aufstellen, bedienen, lagern und entsorgen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung deshalb sorgfältig auf.

2 Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Den Luftentfeuchter ausschließlich zur Entfeuchtung von Luft bei Atmosphärendruck in geschlossenen Innenräumen verwenden.

Der Luftentfeuchter ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten nur dann

geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Luftentfeuchters durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Kinder dürfen den Luftentfeuchter nicht benutzen.

Jeder Benutzer muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der angegebenen Einsatzbedingungen (siehe Seite 5).

Vorhersehbare Fehlanwendung

Jede nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechende oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als Fehlanwendung und führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistungsansprüche.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG! Explosion durch brennbares Kältemittel!

- ↻ Keine Gegenstände, außer die vom Hersteller erlaubten, zur Beschleunigung des Abtauprozesses verwenden.
- ↻ Den Luftentfeuchter nur in Räumen ohne dauernde Zündquellen (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder einen Elektroheizer) aufbewahren.
- ↻ Den Luftentfeuchter nicht anbohren oder anbrennen.
- ↻ Kältemittel sind geruchlos!
- ↻ Den Luftentfeuchter in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufstellen, betreiben und lagern.

WARNUNG! Stromschlag durch spannungsführende Bauteile!

Das Verschütten von Kondensat auf Bauteile unter Spannung kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.

- ↻ Vor jedem Ortswechsel des Luftentfeuchters:
 - Restwasser abpumpen: Dazu am Bedienfeld „P“ drücken. Eine kleine Menge Wasser bleibt technisch bedingt im Luftentfeuchter.
 - Luftentfeuchter ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

WARNUNG! Stromschlag!

- ↻ Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur durch den Hersteller oder autorisiertes Personal durchgeführt werden.

WARNUNG! Der Luftentfeuchter darf nicht eingesetzt werden unter folgenden Bedingungen:

- In Räumen mit explosionsgefährdeten Atmosphären.

- In Räumen mit aggressiven, z. B. durch Chemikalien verursachten Atmosphären.
- In Räumen mit Wasser, dessen pH-Wert außerhalb von 7,0 bis 7,4 liegt.

HINWEIS: Bei niedrigeren pH-Werten besteht Korrosionsgefahr für alle Metalle.

- In Räumen mit Salz oder Flüssigkeiten mit einem Salzgehalt > 1 %, z. B. Solebäder.
- In Räumen mit Ozon behandelter Luft, hoher Lösemittelkonzentration oder extrem hoher Staubbelastung.

WARNUNG! Vergiftungen, Verbrennungen, Quetschen während der Wartungsarbeiten!

- ↻ Arbeiten an den internen Bauteilen dürfen nur durch den Hersteller oder autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- ↻ Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch den Hersteller oder autorisiertes Personal durchgeführt werden.

ACHTUNG! Sachschaden!

- ↻ Ausschließlich originale oder zugelassene Ersatzteile verwenden.

Bei einer Funktionsstörung schalten Sie den Luftentfeuchter ab und sichern ihn gegen versehentliches Wiedereinschalten.

3 Leistungsbeschreibung

Der Luftentfeuchter kann die Bildung von Schwitzwasser verhindern, zu hohe Luftfeuchte beseitigen und eine bestimmte Luftfeuchte konstant halten.

Lieferumfang

- Luftentfeuchter

- Kondensatwasser-Ablaufschlauch 3 m mit Kupplung
- eine Betriebsanleitung

Optionales Zubehör: Spanngurte für Transport und Lagerung 6003-0048

Gerätebeschreibung

Siehe Fig. 1 und Fig. 2 auf Seite 1.

Über die 6-A-Steckdose (Fig. 2, Pos. 7) lassen sich weitere Geräte anschließen.

Das Kondensat wird in einem internen Behälter aufgefangen. Erreicht der Füllstand einen Grenzwert, springt die Pumpe zum Entleeren an. Wird der Grenzwert überschritten, schaltet sich der Luftentfeuchter mit Fehlermeldung ab.

4 Transport und Aufstellung

Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.

Transport

WARNUNG! Quetschen durch den Verlust der Standfestigkeit!

- ☞ Den Luftentfeuchter vorzugsweise stehend transportieren.
- ☞ Den Luftentfeuchter immer gegen Kippen oder Abrutschen sichern.
- ☞ Den Luftentfeuchter immer auf möglichst ebenen und festen Oberflächen aufstellen.

WARNUNG! Stolpern über den Entwässerungsschlauch!

- ☞ Vor dem Transport des Luftentfeuchters den Entwässerungsschlauch vom Gerät abziehen.

WARNUNG! Quetschen, Schneiden durch Hineingreifen in das Gitter für den Luftfilter beim Transport!

- ☞ Den Luftentfeuchter immer mit Hilfe der Griffvorrichtungen transportieren.
- ☞ Nicht in den Luftfilter hinten am Luftentfeuchter greifen.

VORSICHT! Quetschen oder ergonomische Schäden bei Bewegung oder Transport des Luftentfeuchters!

- ☞ Den Luftentfeuchter immer mit Hilfe der Griffvorrichtungen transportieren.
- ☞ Unkontrollierte Bewegungen vermeiden.

Vorgehensweise:

1. Augenscheinliche Schadensfälle bei Anlieferung dem Lieferanten melden.
2. Den Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen.
3. Bei Transportschäden oder unvollständiger Lieferung Ihren Fachhändler kontaktieren

HINWEIS: Bewahren Sie die Verpackung auf, um den Luftentfeuchter in einem Reparaturfall sicher verschicken zu können. Andernfalls Verpackungsmaterial vollständig entfernen und gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

4. Den Luftentfeuchter unter Verwendung der Griffvorrichtungen zum Einsatzort transportieren.

Aufstellung

WARNUNG! Stolpern über den angeschlossenen Entwässerungsschlauch!

- ☞ Entwässerungsschlauch außerhalb des Gehbereichs führen.
- ☞ Sichere und stabile Abdeckungen am Entwässerungsschlauch anbringen.

VORSICHT! Verletzungen durch Verlust der Standfestigkeit oder unkontrollierte Bewegungen des Luftentfeuchters!

- ☞ Den Luftentfeuchter vorzugsweise stehend transportieren.

- ➔ Den Luftentfeuchter immer gegen Kippen oder unkontrolliertes Wegrollen sichern.
- ➔ Den Luftentfeuchter immer auf möglichst ebenen und festen Oberflächen aufstellen.

Vorgehensweise:

1. Den Luftentfeuchter aufstellen.
2. Dafür sorgen, dass das Kondensat immer sicher aufgefangen bzw. abgeleitet wird.

HINWEIS: Die Luft muss frei zirkulieren. Die Luftöffnungen nicht abdecken. Der Freiraum vor dem Luftaustritt und dem Luftfilter muss mindestens 1 m betragen.

Einsatzbedingungen

Technischen Daten auf Seite 12 beachten.

Den gelagerten Luftentfeuchter nicht sofort einschalten. Er benötigt ggf. eine Anpassungsphase an die Raumtemperatur, insbesondere bei einer Lagerung unter 0 °C.

Elektrischer Anschluss

Vor dem elektrischen Anschluss des Luftentfeuchters folgende Punkte prüfen:

- Die Netzspannung muss der Anschlussspannung in den technischen Daten entsprechen!
- Steckdose und Versorgungsnetz ausreichend absichern!
- In Feuchträumen bzw. auf Baustellen einen FI-Schutzschalter installieren!
- Der Stecker des Luftentfeuchters muss für die Gebäudesteckdose geeignet sein!
- Die verwendete Steckdose muss geerdet sein!

Netzstecker in die Steckdose stecken.

Kondensatablauf anschließen

ACHTUNG! Sachschaden / unzureichende Geräteleistung durch fehlerhaften Anschluss des Kondensatablaufschlauchs!

- ➔ Schlauch nicht knicken.
- ➔ Keine Gegenstände auf den Schlauch stellen.
- ➔ Regelmäßig prüfen, ob Kondensat sicher abfließt.

Vorgehensweise:

1. Den Kondensatablaufschlauch am Stutzen befestigen.
2. Den Schlauch vom Luftentfeuchter weg in einen Abfluss leiten (maximaler Höhenunterschied: 3 m).

5 Betrieb und Bedienung

Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.

Bedienelemente

Siehe Fig. 3 auf Seite 1.

Inbetriebnahme

Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.

HINWEIS: Den Luftentfeuchter vor der Inbetriebnahme und nach dem Transport ca. 15 Minuten in seiner endgültigen Position ruhen lassen. In diesem Zeitraum fließt das im Kältesystem verteilte und durch den Transport aufgeschäumte Öl in den Kompressor zurück.

Vorgehensweise:

1. Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch ordnungsgemäß verlegt ist und sicher in einen Abfluss geleitet wird.
3. Luftentfeuchter einschalten.

Bedienung






Vorgehensweise:

1. Die gewünschte Feuchte über die Pfeiltasten auf dem Bedienfeld einstellen.
Der Luftentfeuchter startet nur, wenn die vorhandene Feuchte höher ist als der eingestellte Feuchtwert.
2. Lüftereinstellung wählen.



Automatische Abtauung:




Bei der Entfeuchtung kann sich am Verdampfer Eis bilden.

Bei Vereisung des Verdampfers taut der Luftentfeuchter automatisch ab. Auf dem Display erscheint die Meldung „Abtauung“. Sobald der Eisbesatz abgetaut ist, läuft der Luftentfeuchter wieder im normalen Entfeuchtungsmodus.

Taste	Funktion	Display
	Kurz drücken: Senken der Raumfeuchte in 1 %-Schritten (31 % - 70 % <i>einstellbar</i>) < 31 % = <i>Dauerlauf (Raumfeuchte wird nicht berücksichtigt)</i> Lang drücken: Senken der Raumfeuchte in 5 %-Schritten	78 % 48 % 12345 h
	Kurz drücken: Erhöhen der Raumfeuchte in 1 %-Schritten (31 % - 70 % <i>einstellbar</i>) Lang drücken: Erhöhen der Raumfeuchte in 5 %-Schritten	78 % 49 % 12345 h
	Tastensperre aktiviert, wenn nach Einschalten 2 Min. keine Taste gedrückt wird. „Tastensperre“ erscheint, wenn dann Pfeiltaste oder Taste Lüftereinstellung gedrückt wird. Tastensperre deaktiviert, wenn Infotaste gedrückt	Tastensperre Tastensperre deaktiviert
	1 x drücken: Anzeige von Raumtemperatur, Raumfeuchte und Verdampfertemperatur 2 x drücken: Anzeige der Sprache	80 % Raum 22C Verd. -5C Sprache Deutsch
	Sprache wählen (DE, EN, FRA, ITA, SWE, NOR, FIN) 3 Sek. warten, bis Blinken erlischt -> Sprache gespeichert	Language English

Wenn auf dem Display „Stop“ oder „Start“ blinkt, ist keine Bedienung möglich.

Taste	Funktion	Display
	Nachtmodus aktiviert Luftentfeuchter läuft 10 Std im Countdown mit niedriger Ventilatorstufe, danach mit hoher	Nachtmodus 09:59 45 % 364 h
	Wechsel der Lüfterstufen Stufe 2: erhöhte Lüfterleistung Stufe 1: niedrige Lüfterleistung	Ventilator Stufe 2 Ventilator Stufe 1

Taste	Funktion	Display
	Einschalten des Luftentfeuchters	Start 45 % 12345 h
	Ausschalten des Luftentfeuchters	
	Manuelles Abpumpen Nach Betrieb des Luftentfeuchters „P“ drücken, bis die Kondensatwasserpumpe vollständig entleert ist.	

6 Wartung und Pflege

Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.

WARNUNG! Gesundheitsschäden durch Staub!

- Schaumfilter mit Staubsauger von beiden Seiten absaugen, ggf. waschen und trocknen.
- Reinigung des Luftentfeuchters mit Druckluft nur in offener Umgebung durchführen.
- Schutzmaske und Schutzbrille tragen.

ACHTUNG! Sachschaden!

- Putzmittel können Oberflächen schädigen. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel.

Reinigung und Inspektion

Prüfen und reinigen Sie Ihren Luftentfeuchter regelmäßig, insbesondere den Luftfilter.

Vorgehensweise:

1. Luftentfeuchter ausschalten.
2. Netzstecker ziehen.
3. Luftfilter reinigen bzw. erneuern.
4. Sichtkontrolle: Ablaufstutzen und evtl. angeschlossener Schlauch.
5. Neuen bzw. gereinigten Filter einsetzen. Verwenden Sie nur Original-Filter, um die einwandfreie Funktion des Luftentfeuchters zu gewährleisten.
6. Netzkabel einstecken.
7. Luftentfeuchter bei Bedarf einschalten.

Ersatzteile und Kundendienst

Wenn Sie Fragen zum Luftentfeuchter haben oder Ersatzteile benötigen, kontaktieren Sie Ihren Vertragshändler oder den Kundendienst.

7 Störungsbehebung

Bei auftretenden Störungen zunächst die folgenden Punkte prüfen. Sollte dies keine Abhilfe schaffen, wenden Sie sich an

AERIAL.

WARNUNG! Verletzung durch Stromschlag!

- Der Luftentfeuchter darf nur durch den Hersteller oder autorisiertes Personal instand gesetzt werden.

Fehlermeldungen

Display-Anzeige	Mögliche Bedeutung	Abhilfe
Fehler	Sensorproblem Kältemittelverlust Ventilator defekt Kompressor defekt Filter verschmutzt*	AERIAL-Service * Filter reinigen bzw. bei Bedarf erneuern
Pumpe defekt	Wasserstand in Pumpenbehälter zu hoch	Pumpe reinigen Ablaufschlauch anschließen
Raumtemperatur	Außentemperatur < 1 °C oder > 34 °C (Lüfterstufe 2) bzw. < 1 °C oder > 31 °C (Lüfterstufe 1)	Luftentfeuchter startet selbsttätig neu, wenn Temperatur wieder > 5 °C oder < 30 °C

Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Luftentfeuchter weist eine schlechte bzw. keine Entfeuchtungsleistung auf.	Die Umgebungsfeuchte ist niedriger als 35 % r. F.(rel. Feuchte) oder die Umgebungstemperatur ist geringer als +1 °C. Der Betrieb des Luftentfeuchters ist bei diesen Bedingungen unwirtschaftlich.	Luftentfeuchter abschalten. Tipp: Den Hygrostaten auf einen erreichbaren Wert stellen, damit der Luftentfeuchter in Bezug auf die Umgebungsfeuchte rechtzeitig ausschaltet.
	Der Luftfilter ist stark verschmutzt. Der Luftentfeuchter bekommt nicht mehr ausreichend Luft. Verschmutzte Filter können auf Dauer zu Schäden am Luftentfeuchter führen.	Filter reinigen bzw. bei Bedarf erneuern. Tipp: Regelmäßig die Wartung wie in Kapitel 6 beschrieben durchführen! Nur Original-Luftfilter von AERIAL verwenden.
Der Luftentfeuchter ist außer Betrieb / Ventilator und Kompressor arbeiten nicht.	Luftentfeuchter ausgeschaltet.	Luftentfeuchter einschalten.
	Luftentfeuchter ohne Stromversorgung.	Steckverbindung prüfen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Die am Hygrostat eingestellte Feuchte ist erreicht.	Der Luftentfeuchter schaltet sich nach dem Überschreiten von 5 % der eingestellten Feuchte selbstständig wieder ein.
Starke Vereisung am Kühlregister (Verdampfer). Es bildet sich ein Eisblock.	Abtauautomatik defekt	AERIAL-Service.
Die am Hygrostat eingestellte Feuchte wird nicht erreicht bzw. der Luftentfeuchter schaltet nicht automatisch aus.	Hygrostat auf einen Wert < 45 % r. F. eingestellt.	Ihr Luftentfeuchter kann je nach Umgebungsbedingungen minimal einen Wert von 30 % r. F. erreichen. Stellen Sie den Hygrostaten auf einen erreichbaren Wert.
	Die Enfeuchtungskapazität des Luftentfeuchters ist nicht ausreichend für die Raumgröße.	Prüfen Sie, ob die Raumtemperatur und die Raumgröße für den Luftentfeuchter geeignet sind.

8 Außerbetriebnahme, Lagerung und Entsorgung

Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.

Außerbetriebnahme

Vorgehensweise:

1. Den Luftentfeuchter ausschalten.
2. Pumpe mit „P“ entleeren.
3. Den Netzstecker ziehen.
4. Den Luftentfeuchter ggf. zum Schutz vor Staub mit einem Tuch abdecken.

Lagerung

Vorgehensweise:


1. Den Luftentfeuchter bei einer Temperatur von 0 °C bis +40 °C lagern.

Der Luftentfeuchter ist zu Lagerungszwecken stapelbar.

VORSICHT! Verletzung!

- ➔ Niemals mehr als vier Luftentfeuchter übereinander stapeln.
- ➔ Die Luftentfeuchter immer gegen Kippen sichern.

Entsorgung



Den Luftentfeuchter nicht dem Hausmüll zuführen, sondern entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

EU-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. II 1. A

Hersteller

Dantherm GmbH
Oststrasse 148
D - 22844 Norderstedt

In der Gemeinschaft ansässige Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen

Manfred Föhlisch
Dantherm GmbH
Oststrasse 148
D - 22844 Norderstedt

Beschreibung und Identifizierung der Maschine

Produkt / Erzeugnis	Luftentfeuchter
Typ	AD 20
Projektnummer	Aerial AD 20
Funktion	Der Luftentfeuchter dient zur Entfeuchtung von Luft bei Atmosphärendruck in geschlossenen Räumen. Er kann die Bildung von Schwitzwasser verhindern, zu hohe Luftfeuchte beseitigen und eine bestimmte Luftfeuchte konstant halten. Der Luftentfeuchter ist für den mobilen oder stationären Einsatz in Innenräumen, auf Baustellen, in Wasserwerken, Schwimmhallen, Garagen und Lagerräumen vorgesehen.

Es wird ausdrücklich erklärt, dass die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien bzw. Verordnungen entspricht:

2006/42/EG	Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (1) Veröffentlicht in L 157/24 vom 09.06.2006
2014/35/EU	Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt Veröffentlicht in L 96/357 vom 29.03.2014
2014/30/EU	Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische

Fundstelle der angewandten harmonisierten Normen entsprechend Artikel 7 Absatz 2:

EN ISO 12100:2010-11	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobewertung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
EN 60204-1:2006/A1:2009	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 378-2:2016	Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation
EN 60335-1:2012/AC:2014	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen IEC 60335-1:2010 (modifiziert)
EN 60335-1:2012/A11:2014	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen IEC 60335-1:2010 (modifiziert)
EN 60335-2-40/A1:2006-04	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter













Norderstedt, 12.03.2019



Ort, Datum

Unterschrift
Manfred Föhlisch

Technische Daten AD 20

	~220 V-240 V / 50 Hz / 350 W
	IP X1
	50 dB / A
	H / W / L: 420 / 320 / 500 mm
	16,4 kg
GWP / CO ₂	4 / 0,0005 t
	Rotary
	R1234yf / 0,14 kg
	+ 1 °C - + 34 °C
∅%	35 % - 99 %
	3 m
	200 m ³ / h
	270 m ³ / h
 30 °C / 80 %	18 l / 24 h
 20 °C / 60 %	9 l / 24 h



AERIAL®

Dantherm GmbH - Systeme zur Luftbehandlung

Oststrasse 148 · D-22844 Norderstedt

Phone 0049 (0) 40 526 879 0 · Telefax 526 879 20

E-Mail: info@aerial.de · Internet: www.aerial.de

INSTRUCTION MANUAL (translation of German original)

Air dehumidifier

Series AD 20




Fig. 1: Front view

1	Operating panel
2	Fastening points for lashing straps
3	Air intake area with air filter
4	Hose connection Ø 9 mm
5	Energy meter



Fig. 2: Rear view

1	Handle
2	Room sensor
3	Air outlet
4	Cable winder
5	Type plate
6	Feet
7	Fused plug socket
8	Plug socket fuse T9 6 A
9	Handle




Fig. 3: Operating panel

1	Increase room humidity
2	Decrease room humidity
3	On/Off switch 3a: "On" 3b: "Off" 3c: "Manual draining"
4	Fan setting
5	Target room humidity
6	Current room humidity
7	Info button
8	Display
9	Night mode

This instruction manual shall not be reproduced, copied and distributed, neither in parts nor completely, without the manufacturer's written permit.

As of: 03_2019

1	Notes on this instruction manual	2
2	Safety	2
3	Performance description	3
4	Transport and installation	4
5	Operation and operator control	5
6	Maintenance and service	7
7	Troubleshooting	8
8	Shutdown, storage and disposal	9
	EU Declaration of Conformity	10
	Specifications AD 20	12

1 Notes on this instruction manual

This instruction manual contains important information on how to transport, install, operate, store and dispose of the AERIAL air dehumidifier properly and safely. Therefore keep this instruction manual in a safe place.

2 Safety

Designated use

Use the air dehumidifier exclusively for dehumidifying air at atmospheric pressure in enclosed indoor rooms.

The air dehumidifier is not suitable for users with restricted physical, sensory or mental abilities unless they are supervised or instructed in detail about how to use the air dehumidifier by a responsible

person. The air dehumidifier must not be used by children.

Each user must have read and understood the instruction manual.

Operating the dehumidifiers within the limits of designated use also involves observing the specified operating conditions (refer to page 5).

Foreseeable misuse

Any use of the air dehumidifier not in conformity with or going beyond the designated use is regarded as misuse and will result in the forfeiture of all warranty claims.

General safety instructions

WARNING! Explosion due to flammable refrigerant!

- ↻ Do not use any other objects but those permitted by the manufacturer to accelerate the defrosting process.
- ↻ Keep the air dehumidifier only in rooms without permanent ignition sources (e. g. naked flames, any gas appliance or electric heater switched on).
- ↻ Do not drill into or scorch the air dehumidifier.
- ↻ Refrigerants are odorless!
- ↻ Install, operate and store the air dehumidifier in a room with a floor area larger than 4 m².

WARNING! Electric shock from live parts!

Spilling of condensate on live parts may cause fatal injury due to electric shock.

- ↻ Before moving the air dehumidifier:
 - Pump out residual water by pressing "P" on the operating panel. A small amount of water will remain in the air dehumidifier for technical reasons.
 - Switch the air dehumidifier off, and disconnect the power plug from the socket.

WARNING! Electric shock!

- ↻ Work on electrical components may only be carried out by the manufacturer or authorized personnel.

WARNING! The air dehumidifier must not be used under the following conditions:

- in rooms with potentially explosive atmospheres.

- in rooms with aggressive atmospheres, e. g. caused by chemicals.

- in rooms with water with a pH value outside the range from 7.0 to 7.4.

Note: In case of lower pH values there is risk of corrosion for all metals.

- In rooms with salt or liquids with a salt content > 1 %, e. g. brine baths.
- In rooms with ozone-treated air, high solvent concentration or extremely high dust load.

WARNING! Poisoning incidents, burns, crushing during maintenance work!

- ↻ Work on internal components may only be carried out by the manufacturer or authorized personnel.
- ↻ Repairs or maintenance work may only be carried out by the manufacturer or authorized personnel.

ATTENTION! Material damage!

- ↻ Use exclusively original spare parts or spare parts approved by the manufacturer.

In the event of any malfunction switch off and secure the air dehumidifier against unintended restarting.

3 Performance description

The air dehumidifier can prevent the formation of condensation water, remove excessive humidity and keep humidity at a defined constant level.

Scope of delivery

- Air dehumidifier

- Condensate water drain hose 3 m with coupling
- one instruction manual

Optional accessories Lashing straps for transport and storage 6003-0048

Device description

See Fig. 1 and Fig. 2 on page 1.

Via the 6 amp plug socket (Fig. 2, item 7) further devices can be connected.

The condensate is collected in an internal tank. When the fill level reaches a limit value, the draining pump will start to run. If the limit value is exceeded, the air dehumidifier will switch off indicating an error message.

4 Transport and installation

Observe chapter 2 "Safety".

Transport

WARNING! Crushing due to loss of stability!

- The air dehumidifier should be transported upright.
- Always secure the air dehumidifier against tipping or slipping.
- Always place the air dehumidifier on a level and firm surface.

WARNING! Tripping on drain hose!

- Disconnect the drain hose from the air dehumidifier before transporting the device.

WARNING! Crushing, cut injuries due to reaching into grille for the air filter during transport!

- Always use the carrying handles to transport the air dehumidifier.
- Do not reach into the air filter on the rear side of the air dehumidifier.

CAUTION! Crushing or other physical damage when moving or transporting the air dehumidifier!

- Always use the carrying handles to transport the air dehumidifier.
- Avoid uncontrolled movements.

Procedure:

1. Notify obvious damage cases on delivery to the supplier.
2. Check the delivery for completeness.
3. Please contact your specialized dealer in case of any transport damage or incomplete delivery.

Note: Keep the packaging to ensure safe shipment of the air dehumidifier in case of any repair case. Otherwise remove the packaging material completely and dispose of according to the local regulations.

4. Use the carrying handles to transport the air dehumidifier to the place of installation.

Installation

WARNING! Tripping on connected drain hose!

- Route the drain hose outside the walking area.
- Provide drain hose with safe and stable covers.

CAUTION! Injuries due to loss of stability or uncontrolled movements of the air dehumidifier!

- The air dehumidifier should be transported upright.

- Always secure the air dehumidifier against tipping or uncontrolled rolling off.
- Always place the air dehumidifier on a level and firm surface.

Procedure:

1. Install the air dehumidifier.
2. Ensure that the condensate is always reliably collected or discharged.

Note: Free air circulation must be ensured. Do not cover the air openings. The free space in front of the air outlet and the air filter must be at least 1°m.

Operating conditions

Observe Specifications on page 12.

Do not immediately switch on the air dehumidifier after storing. The device needs some time to adapt to the room temperature, in particular in case of storing below 0°C.

Electrical connection

Check the following points prior to electrical connection of the air dehumidifier:

- The mains voltage must be in conformity with the power supply values in the Specifications!
- Fuse socket and supply system sufficiently.
- Install a residual current circuit breaker in damp locations or on building sites!
- The coupler of the air dehumidifier must be suitable for the building socket outlet.
- The socket outlet used must be grounded.

Connect power cable to power outlet.

Connect condensate drain hose

ATTENTION! Material damage / insufficient performance due to improper connection of condensate drain hose!

- Do not bend the hose.
- Do not place any objects on the hose.
- Check regularly whether condensate is properly discharged.

Procedure:

1. Attach condensate drain hose to pipe.
2. Lay the hose from the air dehumidifier to an outlet (maximum height difference: 3 m).

5 Operation and operator control

Observe chapter 2 "Safety".

Operating elements

See Fig. 3 on page 1.

Commissioning

Observe chapter 2 "Safety".

Note: Before commissioning and after transport, allow the air dehumidifier to rest in its final position for about 15 minutes. During this time, the oil distributed in the cooling system and churned up by transport flows back into the compressor.

Procedure:

1. Connect power cable to power outlet.
2. Make sure that the drain hose has been installed correctly and laid securely into a drain.
3. Switch air dehumidifier on.

Operator control






Procedure:

1. Set the desired humidity via the arrow keys on the operating panel.
The air dehumidifier will only start if the actual humidity is higher than the set value.
2. Select fan setting.



Automatic defrosting:




During dehumidification ice may build up on the evaporator.

If the evaporator ices, the air dehumidifier will defrost automatically. The message "Defrosting" appears on the display. After defrosting the air dehumidifier works again in the standard dehumidification mode.

Button	Function	Display
	Press briefly: Lower the room humidity in 1 % steps (31 % - 70 % adjustable) < 31 % = permanent operation (room humidity is not taken into account) Press and hold: Lower the room humidity in 5°% steps	78 % 48 % 12345 h
	Press briefly: Increase the room humidity in 1 % steps (31 % - 70 % adjustable) Press and hold: Increase the room humidity in 5°% steps	78 % 49 % 12345 h
	Key lock activated if no key or button is pressed for 2 min. after switching-on. "Key lock" appears if then arrow key or fan setting key is pressed. Key lock deactivated by pressing info button	Key lock Key lock deactivated
	Press 1 x Display of room temperature, room humidity and evaporator temperature Press 2 x Language display	80 % room 22C evap. -5C Language German
	Select language (DE, EN, FRA, ITA, SWE, NOR, FIN) Wait 3 sec. until flashing stops-> language saved	Language English

When "Stop" or "Start" flashes on the display, operation is impossible.

Button	Function	Display
	Night mode activated Air dehumidifier runs 10 hours countdown mode at low fan speed, then at high fan speed	Night mode 09:59 45 % 364 h
	Changing the fan stages Stage 2: Increased fan performance Stage 1: Lower fan performance	Fan Stage 2 Fan Stage 1

Button	Function	Display
	Switching on the air dehumidifier	Start 45 % 12345 h
	Switching off the air dehumidifier	
	Manual draining After operation of the air dehumidifier press "P" until the condensate water pump is completely empty.	

6 Maintenance and service

Observe chapter 2 "Safety".

WARNING! Damage to health from dust!

- Clean foam filter from both sides with a vacuum cleaner, if necessary wash and dry it.
- Clean the air dehumidifier with compressed air only in an open environment.
- wear protective mask and protective goggles during this work.

ATTENTION! Material damage!

- Cleaning agents can cause damage to surfaces. Use only mild detergents.

Cleaning and inspection

Check and clean your air dehumidifier regularly, in particular the air filter.

Procedure:

1. Switch air dehumidifier off.
2. Pull the power plug.
3. Clean the air filter, if necessary replace it.
4. Visual inspection: Drain nozzle and hose connected possibly.
5. Insert new or cleaned filter. Use only original filters to guarantee proper functioning of the air dehumidifier.
6. Connect power cable.
7. Switch air dehumidifier on, if required.

Spare parts and customer service

If you have any question concerning the air dehumidifier, or if you need spare parts, please contact your authorized dealer or the customer service.

7 Troubleshooting

If malfunctions occur, please check at first the following points. If the fault cannot be located, please contact **AERIAL**.

WARNING! Injury due to electric shock!

- ➔ The air dehumidifier may only be repaired by the manufacturer or authorized personnel.

Fault messages

Display	Possible meaning	Remedy
Fault	Sensor problem loss of coolant fan defective compressor defective filter soiled*	AERIAL-Service * Clean or replace filter, if required
Pump defective	Water level in pump tank too high	Clean pump Connect drain hose
Room temperature	Outdoor temperature < 1 °C or > 34 °C (fan stage 2) respectively < 1 °C or > 31 °C (fan stage 1)	Air dehumidifier will start up automatically, when the temperature is >5°C or <°30°C again.

Faults

Problem	Possible cause	Remedy
Air dehumidifier shows poor or no humidification performance.	The ambient humidity is lower than 35% r.h. (rel humidity) or the ambient temperature is less than +1 °C. Under these conditions operation of the air dehumidifier is uneconomical.	Switch the air dehumidifier off. Tip: Set the hygrostat to an achievable value to ensure that the air dehumidifier will switch off in time in respect of the ambient humidity.
	The air filter is severely soiled. The air flow is insufficient. In the long run, soiled filters can cause damage to the air dehumidifier.	Clean or, if required, replace the filter. Tip: Perform maintenance regularly as described in chapter 6! Use only original AERIAL air filters.
The air dehumidifier is out of operation / Fan and compressor are not working.	Air dehumidifier switched off.	Switch air dehumidifier on.
	Air dehumidifier without power supply.	Check plug connection.
	The humidity set on the hygrostat has been reached.	The air dehumidifier will automatically re-start when 5% of the set humidity are exceeded.

Problem	Possible cause	Remedy
Severe icing of cooling coil (evaporator). An ice block builds up.	Automatic defrosting system defective	AERIAL Service.
The humidity set on the hygrostat is not achieved or the air dehumidifier does not automatically switch off.	Hygrostat set to a value < 45 % r. h. The dehumidification capacity of the air dehumidifier is not sufficient for the room size.	Depending on the ambient conditions your air dehumidifier can reach a minimum value of 30°% r.°h. Set the hygrostat to an achievable value. Check whether the room temperature and the room size are suitable for the air dehumidifier.

8 Shutdown, storage and disposal

Observe chapter 2 "Safety".

Shutdown

Procedure:

1. Switch air dehumidifier off.
2. Empty pump by pressing "P".
3. Pull the power plug.
4. If necessary, cover the air dehumidifier with a cloth to protect it from dust.

Storage

Procedure:

1. Store the air dehumidifier at a temperature of 0 °C to +40 °C.

The air dehumidifier can be stacked for storage.

CAUTION! Injury!

- ➔ Never stack more than four air dehumidifiers.
- ➔ Always secure the air dehumidifiers against tipping.

Disposal



Do not dispose of the air dehumidifier with the domestic waste, but dispose of in accordance with the legal regulations.

EU Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity

according to EC machinery directive 2006/42/EC, Annex II, 1.A

Manufacturer

Dantherm GmbH
Oststrasse 148
D - 22844 Norderstedt

Person established within the Community who is authorised to compile the technical documents

Manfred Föhlich
Dantherm GmbH
Oststrasse 148
D - 22844 Norderstedt

Description and identification of the machine

Product	Air dehumidifier
Type	AD 20
Project number	Aerial AD 20
Function	The air dehumidifier serves for dehumidifying air at atmospheric pressure in enclosed indoor rooms. It can prevent the formation of condensation water, remove excessive humidity and keep humidity at a defined constant level. The air dehumidifier is intended for mobile or stationary use in indoor areas, on building sites, in water works, indoor swimming pools, garages and storage rooms.

It is expressly declared that the machine is in conformity with all relevant provisions of the following EC directives or regulations:


2006/42/EC	Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of May 17, 2006 on machinery and amending Directive 95/16/EC (revised version)(1) Published in in L 157/24 dated 09-06-2006
2014/35/EU	Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available of electrical equipment designed for use within certain voltage limits on the market Published in in L 96/357 dated 29-03-2014
2014/30/EU	Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic

compatibility (revised version)
Published in in L 96/79 dated 29-03-2014

**Reference to the applied harmonised standards as referred to in
Article 7(2):**

EN ISO 12100:2010-11	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
EN 60204-1:2006/A1:2009	Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
EN 378-2:2016	Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
EN 60335-1:2012/AC:2014	Safety of electric appliances for domestic use and similar purposes - Part 1: General requirements IEC 60335-1:2010 (modified)
EN 60335-1:2012/A11:2014	Safety of electric appliances for domestic use and similar purposes - Part 1: General requirements IEC 60335-1:2010 (modified)
EN 60335-2-40/A1:2006-04	Safety of electric appliances for domestic use and similar purposes - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers














Norderstedt, 16.04.2019



Place, date

Signature
Manfred Föhlich

Specifications AD 20

	~220 V-240 V / 50 Hz / 350 W
	IP X1
	50 dB / A
	H / W / L: 420 / 320 / 500 mm
	16.4 kg
GWP / CO ₂	4 / 0.0005 t
	Rotary
	R1234yf / 0.14 kg
	+ 1 °C - + 34 °C
	35 % - 99 %
	3 m
	200 m ³ / h
	270 m ³ / h
 30 °C / 80 %	18 l / 24 h
 20 °C / 60 %	9 l / 24 h



AERIAL®

Dantherm GmbH · Systeme zur Luftbehandlung

Oststrasse 14B · D-22844 Norderstedt

Phone 0049 (0) 40 526 879 0 · Telefax 526 879 20

E-Mail: info@aerial.de · Internet: www.aerial.de